

Gruppenadressen

Projekt: **GPA v2**

Startdatum: Donnerstag, 11. November 2021

Importdatum: Donnerstag, 21. September 2023

Druckdatum: Donnerstag, 19. Oktober 2023

Druckzeit: 19:15:09

Status: In Bearbeitung

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 0	GPA			Nein
 0/0	Licht			Nein
 0/1	Umgebung			Nein
 0/1/0	Datum	Datum	Nein	Nein
 0/1/1	Uhrzeit	Tageszeit	Nein	Nein
 5	GPA aussen			Nein
 5/0	Licht			Nein
 5/0/0	Aussenbeleuchtung	Schalten	Nein	Nein
 5/0/1	Aussenbeleuchtung Status	Schalten	Nein	Nein
 10	Utopiawerkstatt Zentralfunktionen			Nein
 10/0	Licht			Nein
 11	Utopiawerkstatt Gemeinschaftsraum			Nein
 11/0	Licht			Nein
 11/0/0	Dimmer A A1 Schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/0/1	Dimmer A A1 Dimmen relativ	Dimmer Schritt	Nein	Nein
 11/0/2	Dimmer A A1 Dimmen absolut	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/3	Dimmer A A1 Status AN/AUS	Schalten	Nein	Nein
 11/0/4	Dimmer A A1 Status Helligkeit	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/5	Dimmer A A2 Schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/0/6	Dimmer A A2 Dimmen relativ	Dimmer Schritt	Nein	Nein
 11/0/7	Dimmer A A2 Dimmen absolut	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/8	Dimmer A A2 Status AN/AUS	Schalten	Nein	Nein
 11/0/9	Dimmer A A2 Status Helligkeit	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/10	Dimmer A A3 Schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/0/11	Dimmer A A3 Dimmen relativ	Dimmer Schritt	Nein	Nein
 11/0/12	Dimmer A A3 Dimmen absolut	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/13	Dimmer A A3 Status AN/AUS	Schalten	Nein	Nein
 11/0/14	Dimmer A A3 Status Helligkeit	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/15	Dimmer A A4 Schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/0/16	Dimmer A A4 Dimmen relativ	Dimmer Schritt	Nein	Nein
 11/0/17	Dimmer A A4 Dimmen absolut	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/0/18	Dimmer A A4 Status AN/AUS	Schalten	Nein	Nein
 11/0/19	Dimmer A A4 Status Helligkeit	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/1	Kontakte			Nein
 11/1/0	Binäreingang 1 E1 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/1/1	Binäreingang 1 E2 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/1/2	Binäreingang 1 E3 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/1/3	Binäreingang 1 E4 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/1/4	Binäreingang 1 E5 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/1/5	Binäreingang 1 E6 Status	1-Bit	Nein	Nein
 11/2	Steckdosen			Nein
 11/2/0	Steckdosen A1 schalten	Schalten	Nein	Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 11/2	Steckdosen			Nein
 11/2/1	Steckdosen A2 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/2	Steckdosen A3 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/3	Steckdosen A4 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/4	Steckdosen A5 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/5	Steckdosen A6 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/6	Steckdosen A7 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/7	Steckdosen A8 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/8	Steckdosen A9 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/9	Steckdosen A10 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/10	Steckdosen A11 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/11	Steckdosen A12 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/12	Steckdosen A13 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/13	Steckdosen A14 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/14	Steckdosen A15 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/15	Steckdosen A16 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/16	Steckdosen A17 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/17	Steckdosen A18 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/18	Steckdosen A19 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/19	Steckdosen A20 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/20	Steckdosen A21 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/21	Steckdosen A22 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/22	Steckdosen A23 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/23	Steckdosen A24 schalten	Schalten	Nein	Nein
 11/2/24	Steckdosen A1 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/25	Steckdosen A2 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/26	Steckdosen A3 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/27	Steckdosen A4 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/28	Steckdosen A5 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/29	Steckdosen A6 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/30	Steckdosen A7 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/31	Steckdosen A8 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/32	Steckdosen A9 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/33	Steckdosen A10 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/34	Steckdosen A11 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/35	Steckdosen A12 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/36	Steckdosen A13 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/37	Steckdosen A14 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/38	Steckdosen A15 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/39	Steckdosen A16 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/40	Steckdosen A17 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/41	Steckdosen A18 Status	Schalten	Nein	Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 11/2	Steckdosen			Nein
 11/2/42	Steckdosen A19 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/43	Steckdosen A20 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/44	Steckdosen A21 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/45	Steckdosen A22 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/46	Steckdosen A23 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/2/47	Steckdosen A24 Status	Schalten	Nein	Nein
 11/3	Klima			Nein
 11/3/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 11/3/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 11/3/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 11/3/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 11/3/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 11/3/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 11/3/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 11/3/7	Betriebsstunden Heizkörper 1 & 2 Strassenseite	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 11/3/8	Heizkörper 3	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 12	Utopiawerkstatt WC			Nein
 12/0	Licht			Nein
 12/2	Klima			Nein
 12/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 12/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 12/2/2	Heizung Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 12/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 12/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 12/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 12/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 12/2/7	Betriebsstunden Heizkörper	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 13	Utopiawerkstatt Montagehalle			Nein
 13/0	Licht			Nein
 13/1	Kontakte			Nein
 13/1/0	Binäreingang 2 E1 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/1/1	Binäreingang 2 E2 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/1/2	Binäreingang 2 E3 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/1/3	Binäreingang 2 E4 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/1/4	Binäreingang 2 E5 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/1/5	Binäreingang 2 E6 Status	1-Bit	Nein	Nein
 13/2	Steckdosen			Nein
 13/2/0	Steckdosen 1 A schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/1	Steckdosen 1 B schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/2	Steckdosen 1 C schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/3	Steckdosen 1 D schalten	Schalten	Nein	Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 13/2	Steckdosen			Nein
 13/2/4	Steckdosen 1 E schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/5	Steckdosen 1 F schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/6	Steckdosen 1 G schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/7	Steckdosen 1 H schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/8	Steckdosen 1 I schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/9	Steckdosen 1 J schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/10	Steckdosen 1 K schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/11	Steckdosen 1 L schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/12	Steckdosen 1 A Status	Status	Nein	Nein
 13/2/13	Steckdosen 1 B Status	Status	Nein	Nein
 13/2/14	Steckdosen 1 C Status	Status	Nein	Nein
 13/2/15	Steckdosen 1 D Status	Status	Nein	Nein
 13/2/16	Steckdosen 1 E Status	Status	Nein	Nein
 13/2/17	Steckdosen 1 F Status	Status	Nein	Nein
 13/2/18	Steckdosen 1 G Status	Status	Nein	Nein
 13/2/19	Steckdosen 1 H Status	Status	Nein	Nein
 13/2/20	Steckdosen 1 I Status	Status	Nein	Nein
 13/2/21	Steckdosen 1 J Status	Status	Nein	Nein
 13/2/22	Steckdosen 1 K Status	Status	Nein	Nein
 13/2/23	Steckdosen 1 L Status	Status	Nein	Nein
 13/2/24	Steckdosen 2 A schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/25	Steckdosen 2 B schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/26	Steckdosen 2 C schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/27	Steckdosen 2 D schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/28	Steckdosen 2 E schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/29	Steckdosen 2 F schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/30	Steckdosen 2 G schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/31	Steckdosen 2 H schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/32	Steckdosen 2 I schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/33	Steckdosen 2 J schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/34	Steckdosen 2 K schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/35	Steckdosen 2 L schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/2/36	Steckdosen 2 A Status	Status	Nein	Nein
 13/2/37	Steckdosen 2 B Status	Status	Nein	Nein
 13/2/38	Steckdosen 2 C Status	Status	Nein	Nein
 13/2/39	Steckdosen 2 D Status	Status	Nein	Nein
 13/2/40	Steckdosen 2 E Status	Status	Nein	Nein
 13/2/41	Steckdosen 2 F Status	Status	Nein	Nein
 13/2/42	Steckdosen 2 G Status	Status	Nein	Nein
 13/2/43	Steckdosen 2 H Status	Status	Nein	Nein
 13/2/44	Steckdosen 2 I Status	Status	Nein	Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 13/2	Steckdosen			Nein
 13/2/45	Steckdosen 2 J Status	Status	Nein	Nein
 13/2/46	Steckdosen 2 K Status	Status	Nein	Nein
 13/2/47	Steckdosen 2 L Status	Status	Nein	Nein
 13/2/48	Alle schalten	Schalten	Nein	Nein
 13/3	Klima			Nein
 13/3/0	Raumtemperatur		Nein	Nein
 14	Utopiawerkstatt CAM-Werkstatt			Nein
 14/0	Licht			Nein
 14/0/0	CAM-Werkstatt Deckenleuchte Schalten	1-Bit	Nein	Nein
 14/0/1	CAM-Werkstatt Flur Deckenleuchte Status		Nein	Nein
 14/1	Kontakte			Nein
 14/2	Klima			Nein
 14/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 14/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 14/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 14/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 14/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 14/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 14/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 14/2/7	Betriebsstunden beide Heizkörper Gartenseite	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 14/2/8	Betriebsstunden Heizkörper Strassenseite	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 15	Utopiawerkstatt Holzwerkstatt			Nein
 15/0	Licht			Nein
 15/2	Klima			Nein
 15/2/0	Raumtemperatur		Nein	Nein
 16	Utopiawerkstatt Shop			Nein
 16/0	Licht			Nein
 16/2	Klima			Nein
 16/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 16/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 16/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 16/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 16/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 16/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 16/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 16/2/7	Betriebsstunden Heizkörper	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 17	Utopiawerkstatt Keller			Nein
 17/0	Licht			Nein
 17/0/1	Keller komplett	Schalten	Nein	Nein
 20	/dev/tal Zentralfunktionen			Nein
 20/0	Licht			Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 20/0	Licht			Nein
 20/0/0	/dev/tal Licht alle Lampen	1 bit	Nein	Nein
 20/2	Klima			Nein
 20/2/0	Ventilausgang Notbetrieb		Nein	Nein
 20/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 21	/dev/tal Flur			Nein
 21/0	Licht			Nein
 21/0/0	/dev/tal Flur Deckenleuchte Schalten	1-Bit	Nein	Nein
 21/0/1	/dev/tal Flur Deckenleuchte Status	1 bit	Nein	Nein
 21/1	Kontakte			Nein
 21/1/0	/dev/tal Flur Türschloss Status	1-Bit	Nein	Nein
 21/1/1	/dev/tal Flur Türschloss Status Änderung	1-Bit	Nein	Nein
 21/1/2	/dev/tal Flur Taster Licht	1-Bit	Nein	Nein
 21/2	Klima			Nein
 21/2/0	Raumtemperatur		Nein	Nein
 21/2/1	Raumtemperatur Sollwert		Nein	Nein
 21/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 21/2/3	Stellwert Heizungsaktor		Nein	Nein
 22	/dev/tal E-Werkstatt			Nein
 22/0	Licht			Nein
 22/0/0	/dev/tal E-Werkstatt Deckenleuchte Schalten	1-Bit	Nein	Nein
 22/0/1	/dev/tal E-Werkstatt Deckenleuchte Status	1 bit	Nein	Nein
 22/1	Kontakte			Nein
 22/1/0	/dev/tal E-Werkstatt Taster Licht	1-Bit	Nein	Nein
 22/2	Klima			Nein
 22/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 22/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 22/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 22/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 22/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 22/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 22/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 22/2/7	Betriebsstunden Heizkörper 1 & 2	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 23	/dev/tal Lounge			Nein
 23/0	Licht			Nein
 23/0/0	/dev/tal Lounge Licht schalten	1-Bit	Nein	Nein
 23/0/1	/dev/tal Lounge Licht Status	1 bit	Nein	Nein
 23/1	Kontakte			Nein
 23/1/0	/dev/tal Lounge Taster Licht	1-Bit	Nein	Nein
 23/2	Klima			Nein
 23/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 23/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein

Adresse Beschreibung Kommentar	Name	Länge	Zentral	Weiterleiten (nicht filtern)
 23/2	Klima			Nein
 23/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 23/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 23/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 23/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 23/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 23/2/7	Betriebsstunden beide Heizkörper Gartenseite	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 23/2/8	Betriebsstunden Heizkörper Strassenseite	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 24	/dev/tal Hackcenter			Nein
 24/0	Licht			Nein
 24/0/0	/dev/tal Hackcenter Licht schalten	1-Bit	Nein	Nein
 24/0/1	/dev/tal Hackcenter Licht Status	1 bit	Nein	Nein
 24/1	Kontakte			Nein
 24/1/0	/dev/tal Hackcenter Taster Licht	1-Bit	Nein	Nein
 24/1/1	/dev/tal/ Gartentür Schloss Status		Nein	Nein
 24/2	Klima			Nein
 24/2/0	Raumtemperatur	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 24/2/1	Raumtemperatur Sollwert	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 24/2/2	Heizung Betriebsmodus		Nein	Nein
 24/2/3	Stellwert Heizungsaktor	Prozent (0..100%)	Nein	Nein
 24/2/4	Raumtemperatur Sollwert Status	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 24/2/5	Betriebsmodus	HVAC Modus	Nein	Nein
 24/2/6	Raumtemperatur Status Aktor	Temperatur (°C)	Nein	Nein
 24/2/7	Betriebsstunden Heizkörper 1 & 2	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein
 24/2/8	Betriebsstunden Heizkörper 3	Zeitdifferenz (s)	Nein	Nein